



DICTAMEN TÉCNICO – EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA
LICITACIÓN N°: FAISM-RP-05-LPE-C-23
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

RELATIVO A: FAISM-23-11.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. **FAISM-23-12.-** MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. **FAISM-23-13.-** MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICA, ZONA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. **FAISM-23-14.-** MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. **RP-23-11.-** MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. TECNOLÓGICO, AV. RODOLFO CHAVEZ CARRILLO, AV. BENITO JUÁREZ, Y AV. MARÍA AHUMADA DE GÓMEZ, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

En la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, siendo las 11:00 horas del día viernes 13 de octubre del año 2023 y con relación al acto de presentación de las propuestas Técnicas y Económicas y a la Apertura Técnica de la licitación señalada en supralíneas, celebrada el pasado 10 de octubre del presente año, a la normatividad aplicable en la materia, a los cuadros comparativos y a la revisión detallada de las propuestas, se obtuvieron las siguientes observaciones:

1.- LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

La propuesta realizada por la empresa, después de ser revisada se observa lo siguiente: Presentó toda la documentación solicitada de acuerdo a las bases de licitación. La propuesta está firmada y foliada en todas sus hojas.

En la descripción de la planeación integral y el proceso constructivo, la propuesta presentada es viable. Propone trabajar con 2 frentes de trabajo e iniciar con los desmontajes de todas las obras en la primer semana. Describe una eficiencia en los rendimientos de la colocación de las luminarias en donde propone terminar la ejecución en el tiempo solicitado por la dependencia; el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos es factible de realizar, la maquinaria y el equipo son los adecuados, así como la experiencia mostrada al tipo de obra a realizar.

Los costos de los materiales presentados son adecuados y menores hasta en un 5.18% con el estudio de mercado realizado en la luminaria led vial de 50w y en 1.7% en la luminaria led de 100w tanto vial como punta de poste; presenta una Carta Garantía del producto avalando la calidad para luminarios LED de marca LED MEXICO, por 10 años (diez años) de cada uno de los luminarios viales en todas sus partes y componentes (Carcaza, Supresor de Picos, Driver) y de 20 años en el Modulo de LEDS y Garantía de por vida de transparencia del sistema óptico, lentes de cristal. Presenta una propuesta de seguro de protección contra los siguientes conceptos: mala instalación, variaciones de voltaje, daño por rayos, vandalismo y accidentes viales. Sin costo deducible 0% en una hoja membretada firmada por el representante legal de la empresa.

Presenta la ficha técnica de la luminaria vial AP-COB-OVAL de LED MÉXICO de 50w, luminaria vial AP-COB-OVAL de LED MÉXICO de 100w, luminaria punta de poste KONICA de LED MÉXICO de 100w, cumple con los certificados solicitados en las bases de licitación: PAESE, EMA certificación de las Normas 198-ANCE, 307-ANCE y NOM-031-ENER, certificado "Hecho en México". El licitante acredita su capacidad técnica y financiera, cumple con el capital contable requerido y con sus obligaciones fiscales. Presenta un historial con la capacidad técnica requerida para este tipo de obra.

**"2023, AÑO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
VILLA DE COLIMA"**

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

construcciondeobrap@villadealvarez.gob.mx

TELEFONO: 312 3162707 EXT. 1720





2.- ELECSOL, S.A. DE C.V.

La propuesta realizada por la empresa, después de ser revisada se observa lo siguiente: Presentó toda la documentación solicitada de acuerdo a las bases de licitación. La propuesta está firmada y foliada en todas sus hojas.

En la descripción de la planeación integral y el proceso constructivo, describe una eficiencia en los rendimientos de la colocación de las luminarias con 4 frentes de trabajo dividiendo la zona rural de la zona urbana, el programa calendarizado de la ejecución de los trabajos es factible de realizar, la maquinaria y el equipo son los adecuados, así como la experiencia mostrada al tipo de obra a realizar.

Los costos de los materiales presentados son adecuados y menores hasta en un 5.18% con el estudio de mercado realizado en la luminaria led vial de 50w y en 1.7% en la luminaria led de 100w tanto vial como punta de poste; Presenta una Carta Garantía del producto avalando la póliza de garantía de calidad para luminarios LED de 10 años. Presenta las fichas técnicas de las luminarias LED SOLALED CITY PLUS vial de 50 w y de 100w, luminaria SOLALED JARDÍN de 100w marca SOLA BASIC, cumple con los certificados solicitados en las bases de licitación: PAESE, EMA certificación de las Normas 198-ANCE, 307-ANCE y NOM-031-ENER, licencia para el uso del sello FIDE, certificado "Hecho en México". El licitante acredita su capacidad técnica y financiera, cumple con el capital contable requerido y con sus obligaciones fiscales. Presenta un historial con la capacidad técnica requerida para este tipo de obra.

2.- NO SE PRESENTARON MÁS PROPOSICIONES.


ARQ. MARTHA RANGEL CABRERA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**"2023, AÑO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
VILLA DE COLIMA"**

GUILLERMO PRIETO NO. 5, COL. CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

construccióndeobrap@villadcalvarez.gob.mx

TELEFONO: 312 3162707 EXT. 1720





